



INTERNATIONAL
CONGRESS CULTURAL
& BUSINESS CENTER

МЕЂУНАРОДНИ
КОНГРЕСНИ КУЛТУРНИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР

SC

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „САВА ЦЕНТАР“

Бр. 1293/7

31.5. 2015. год.

БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

А Милентија Поповића 9
11070 Београд
Србија

Т +381 11 / 220 60 00
Ф +381 11 / 220 60 65
W www.savacentar.net

Поштовани,

У вези тражених додатних информација и појашњења за припремање Понуде, а сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку бр. 19/19: „Реконструкција делегатских јединица и ВИП салона“, одговарамо:

1. **На ваше питање:** „Прописали сте као додатни услов у делу кадровског капацитета да понуђач има, најмање 3 КВ или ВКВ грађевинска или грађевинско занатска радника
- најмање 1 КВ или ВКВ столар
 - најмање 3 КВ или ВКВ електричара
 - најмање 3 КВ или ВКВ монтера (инсталатера) грејања
 - најмање 2 КВ или ВКВ ТТ техничара
 - најмање 3 КВ или ВКВ водоинсталатера
- што доказује достављањем фотокопија дипломе, као и М образаца или Уговора о ангажовању код понуђача.
1. Имајући у виду наш образовни систем за поједина занимања не постоје тражени образовни профили самим тим ни дипломе средњих школа, да ли можемо као доказ уместо диплома са наведеним занимањем доставити уверења или сертификате о стручној оспособљености за занимања столар, тесар, зидар т.ј за занатско - грађевинске раднике, а за раднике КВ или ВКВ инсталатера грејања дипломе трећег или четвртог степена машинске струке?“

Одговарамо: Остајемо при условима из Конкурсне документације,

2. **На ваше питање:** „У поглављу „Ц“ – Машинске инсталације, позиција 10 (радијаторски вентил) вентили DN15, написана је количина 115 комада. Да ли је у питању грешка или је потребно 115 комада? Молимо исправку у предмери уколико је грешка?“

Одговарамо: Није грешка. Потребно је испоручити и уградити 115 радијаторских вентила, димензије ДН15 (највећи део се уграђује код fan coil апарата)

3. **На ваше питање:** „У поглављу "Б" Инсталације јаке струје, позиције 28 и 29 Испорука и уградња нових лед панела - написано је димензија 600x00 Молимо појашњење које су димензије лед панела који се траже за обе позиције?“

Одговарамо: У питању је штампарска грешка, треба да стоји 600x600.



Комисија за јавну набавку

Драган Ћосић

ЛИБ100002723

БР. РАЧУНА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА: 205-232035-55